

Einstufungsschein Nr. KA 328

für Sondernägel nach DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 6
(Nagelverbindungen von Holz und Holzwerkstoffen)

Senco Rillennägel Typ HL

3,1 x 63 bis 89

Nenndurchmesser = 3,1 mm

werden in die

Tragfähigkeitsklasse II

nach DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 6.3.2, Tabelle 12, eingestuft.

Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage 1.

Ausgestellt von der

Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine Abt. Ingenieurholzbau Universität Karlsruhe (TH)



auf Antrag der Firma

Verpa Senco

Pascallaan 88

8128 NJ Lelystad

Niederlande

Herstellwerk: Senco 1

Dieser Einstufungsschein (Erstausstellung am 05. Juni 2007) wird verlängert bis zum 31. Mai 2012.

Karlsruhe, den 30. September 2009

Der Sachbearbeiter

Dipl.-Ing. (FH) H. Kunkel



Der Leiter

Univ.-Prof. Dr.-Ing. H.J. Blaß

1 Anlage