

Einstufungsbescheinigung Nr. KA 324

für Sondernägel nach DIN 1052:2008-12, Abschnitt 12.5.2 und 12.5.3
(Holz- Holz- und Holzwerkstoff- Holz- Nagelverbindungen)

Senco Rillennägel
2,1 x 32 bis 54
Nenndurchmesser = 2,1 mm

entsprechen nach den Ergebnissen der in den Berichten Nr. 096207 vom
05. Februar 2010 und Nr. 106206 vom 20. Juli 2010 dokumentierten
Eignungsprüfung nach DIN 1052:2008-12, Anhang C.1.3,
den Bestimmungen der genannten Norm und werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3 (Ausziehen) und
Tragfähigkeitsklasse C (Kopfdurchziehen)

nach DIN 1052:2008-12, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14, eingestuft.
Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage 1.

Ausgestellt von der

Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine
Abt. Holzbau und Baukonstruktionen
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

auf Antrag der Firma

VERPA-SENCO BV

Pascallaan 88

8128 NJ Lelystad, Niederlande

Herstellwerk: Senco 1

Diese Einstufungsbescheinigung ist gültig bis zum 20. Juli 2013.


Karlsruhe, den 20. Juli 2010



Dipl.-Ing. (FH) H. Kunkel



Der Leiter



Univ.-Prof. Dr.-Ing. H.J. Blaß

1 Anlage